Voor de aanduiding van het type fundering, omhulling en aanvulling worden de volgende afspraken gevolgd:
<fundering>+<omhulling>+<aanvulling>
Afkortingen:

hg	herbruikgrond
hgg	herbruikgrond geschikt gemaakt
g	grond III 5.1.2. of III 5.1.5.
z	zand III 6.2.02.
zc	zandcement
mb	mager beton
b	beton
dz	drainagezand
hp–zc	zandcement op houten palen

Doelstraat
Vergelijkingsvlak
88.00m T.A.W.



Profielnummer		
Tussenafstand		
Samengestelde afstand		75.00, 100.00, 125.00, 150.00, 175.00, 200.00, 225.00, 250.00, 275.00, 300.00, 325.00, 350.00, 375.00
Bestaand maaiveld		94.82, 94.62, 94.23, 95.01, 95.50, 95.82, 95.87, 96.01, 96.49, 96.77, 97.19, 97.11, 96.76
DWA	Tussenafstand	D9, 8m, O2, D8, 97m, D5, 13m, D4
DWA	Helling en Ø	Ø400 - 10.0‰, Ø250 - 5.0‰, Ø250 - 9.0‰
DWA	Bodemhoogte	91.88, 91.80, 92.91, 92.93, 92.93, 93.04, 93.04, 94.57, 94.57, 94.64, 94.64, 94.77, 94.54, 94.06, 94.06, 93.95
DWA	Max. hydraul. peil	
DWA	Legkarakteristieken	zc+z+z, z+z+z, z+z+z, z+z+z, z+z+z, z+z+z, zc+z+z, zc+z+z
RWA	Tussenafstand	42m, R8, 90m, R5, 13m, R4
RWA	Helling en Ø	Ø400 - 10.9‰, Ø400 - 2.0‰, Ø400 - 10.0‰
RWA	Bodemhoogte	93.33, 92.87, 94.88, 94.70, 94.70, 94.57
RWA	Max. hydraul. peil	
RWA	Legkarakteristieken	zc+z+z, zc+z+z, zc+z+z





Nr.	Datum	Historiek
4	10/04/18	ONTWERPFASE 2
3	01/07/16	HERINDIENEN TECHNISCH PLAN
2	15/06/16	INDIENEN TECHNISCH PLAN
1	08/04/16	PROEFSTEL TECHNISCH PLAN

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. 03 450 45 11
Fax:03 458 30 20

Provincie : VLAAMS-BRABANT
Stad/Gemeente : KORTENBERG

Projectnummer : 22.484
Projectnaam : POMPSTATION EN PERSLEIDING VREBOS

Nummer : 22484/1/ 16 -2- 7.2/2

Titel : ONTWERPPLAN RIOLERINGS- EN COLLECTORWERKEN
Doelstraat

NV Aquafin	Studiebureau	Aannemer	Gemeente	Schaal: 1/500
	TRACTEBEL engie — Ilgatlaan 23 - B-3500 Hasselt, Tel. +32 11 288 600, Fax +32 11 288 620, hasselt@tractebel-engie.com			Opp.: 0.62m²
				P.007907