

Grote vuurhaard in open lucht (kampvuur, kerstboomverbranding of gelijkwaardig)

- Grote vuurhaard:
 - o Een grote vuurhaard is een vuurhaard met een diameter groter dan 60 cm of een stapeling hoger dan 90 cm.
 - o De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m.
 - o De ondergrond moet onbrandbaar zijn.
- Een vuurhaard met diameter groter dan 6 m is verboden.
- Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard:
 - o Elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
 - o Een vuurhaard bevindt zich op voldoende grote afstand van:
 - begroeiingen en bebossingen,
 - een andere vuurhaard,
 - voorraadstapels,
 - brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en gebouwen.
 - De te respecteren afstanden zijn terug te vinden in de van toepassing zijnde regelgevingen (o.a. Veldwetboek, Bosdecreet, Vlarem II, ...).
 - o Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone vrijgehouden worden, die op een degelijke manier is afgebakend. In deze zone mag geen publiek worden toegelaten.

De breedte van de veiligheidszone is afhankelijk van de diameter van de vuurhaard. Onderstaande tabel kan hiervoor als richtlijn gebruikt worden:

<i>diameter vuurhaard</i>	<i>veiligheidszone rondom vuurhaard</i>
0,60 m	1,20 m
1,20 m	2,00 m
1,80 m	2,50 m
2,40 m	3,00 m
3,00 m	3,50 m
3,60 m	4,00 m
4,20 m	4,50 m
4,80 m	5,00 m
5,40 m	5,50 m
6,00 m	6,00 m

- o De organisator doet het nodige opdat contact van personen uit het publiek – en in het bijzonder kinderen – met het vuur niet mogelijk is.
- o In de veiligheidszone moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving.

- Voorwaarden brandstof:
 - Enkel onbehandeld, droog hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan.
 - Het verbranden van afvalstoffen is verboden. Ook het verbranden van versierde kerstbomen is niet toegelaten.
 - Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 12 m is verboden.
 - De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
- Het gebruik van brandversnellers en van vloeibare brandstoffen is verboden.
- Blusmiddelen:
 - Aan de rand van de veiligheidszone moeten minimaal vier brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6l water/schuim) aanwezig zijn.
 - Langs de rand van de veiligheidszone moet er water aanwezig zijn.
 - Voldoende groot branddeken
- Er dient een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld te worden.
- Er mogen geen vuurhaarden aangestoken of in brand gehouden worden bij extreme weersomstandigheden (bv. periode van langdurige droogte, stormweer met windsnelheden van 4 Beaufort of meer, ...).
- Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd worden achtergelaten.
- Aan het einde van de activiteiten moet elke vuurhaard worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water. Tot 1 uur na het doven van de laatste vuurhaard voert de organisator controles uit om zich ervan te vergewissen dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn.
- Met het oog op het melden van brand of een ongeval heeft een medewerker:
 - de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter beschikking
 - noties van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard(en) of het evenement.